



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 1875
от 12.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 509

- Наименование продукции:** Плиты керамические фасадные для наружного использования, ТМ ABC-Klinkergruppe.
- Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ФасадКерамика», Российская Федерация, 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.6, к.1.
- Изготовитель продукции:** «ABC-KLINKERGRUPPE», адрес: GrunerWeg 8, D-49509, Recke, Germany (Германия).
- Представленные материалы:**
 - Техническое описание продукции;
 - протокол лабораторных исследований Аккредитованного Испытательного Центра Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПТ43, ГСЭН.RU.ЦОА.023. 554, свидетельство № РОСС RU.000125.ГК12) № 256/256-ВЛ-15-04 от 24.04.2015 г.
- Область применения продукции:** строительный материал 1-го класса для наружной отделки зданий и сооружений.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Учитывая область применения, санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов на продукцию (результаты лабораторных исследований, нормативно-техническая документация) проведена на их соответствие положениям раздела 11 "Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества" главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным санитарно-гигиеническим требованиям.

- эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) – не более 370 Бк/кг;

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, плиты керамические фасадные для наружного использования, ТМ ABC-Klinkergruppe, могут использоваться в качестве строительного материала 1-го класса для наружной отделки зданий и сооружений.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016
Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554 – действителен до 09.06.2015
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю № РОСС RU.000125.ГК12

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 256/256-ВЛ-15-04 от 24.04.2015г.

Наименование испытуемой продукции: Плиты керамические фасадные для наружного использования, ТМ ABC-Klinkergruppe

Область применения: строительный материал 1-го класса для наружной отделки зданий и сооружений

Типовой представитель: фрагмент плиты керамической фасадной для наружного использования

Вид испытаний:

Испытания на соответствие требованиям:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ФасадКерамика»,
адрес: Российская Федерация, 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.6, к.1 (через ООО «Олар»)

Регистрационный № образца:

256-ВЛ-15-04

Сопроводительная документация:

акт отбора №б/н от 10.04.2015г.

Дата получения образца:

13.04.2015г.

Время проведения испытаний:

14.04.2015г. – 24.04.2015г.

Изготовитель:

«ABC-KLINKERGRUPPE»,
адрес: GrunerWeg 8, D-49509, Recke, Germany (Германия)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Удельная эффективная активность ($A_{эфф}$)				
Наименование показателя	НД на методы испытаний	Средства измерений	Результат испытаний, Бк/кг	Погрешность, Бк/кг
Активность Ra-226, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»	10,5	4,0
Активность Th-232, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»	17,2	7,2
Активность K-40, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»»	310	124,0
Эффективная активность ЕРН составляет $60,8 \pm 14,6$ Бк/кг				
Значение $A_{эфф,м}$ – 75 Бк/кг (Удельная активность обнаруженных радионуклидов менее 370 Бк/кг)				
По удельной эффективной активности образец соответствует 1 классу строительных материалов				

Использованное оборудование: Спектрометрический комплекс «Прогресс», свидетельство о поверке № АА 32391140/03-05892, дата последней поверки 01.10.2014г., действительно до 01.10.2015г.
Геометрия: сосуд Маринелли – 500мл

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Перепечатка протокола запрещена.

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник Испытательного центра
Ответственный за протокол



Фролова И.В.
Волкова Н.Ф.